

入札・契約番号 : 第56号

件名 : 北中第1水源取水ポンプ更新工事(明許)

の質問と回答

質問		回答
1	更新機器はポンプ本体のみでよろしいでしょうか。 揚水管・地上部台板・曲管・低水位電極・バルブ等は既設再利用でよろしいでしょうか。	更新機器はポンプ本体・低水位電極です。 揚水管・曲管・弁類は既設利用となります。
2	ポンプケーブルは70mでよろしいでしょうか。	ポンプケーブルは80mです。
3	撤去品の処分・運搬費用等は含まれていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。