

様式第4号（第9条関係）

令和 年 月 日

山梨市長 様

申請者 住 所
氏 名 印
電話番号

浄化槽設置整備事業実績報告書

令和 年 月 日付け、梨環境1第 号で交付決定を受けた浄化槽設置整備事業が完了したので、下記のとおり報告します。

記

- 1, 補助金交付決定額 金 _____ 円
- 2, 事業完了年月日 令和 年 月 日

添付書類

- (1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託書の写し
- (2) 浄化槽法定検査受験申込書及び、受験料を納付したことを証明する書面の写し
- (3) 浄化槽の設置費用の領収書の写し
- (4) 浄化槽設置工事の写真
- (5) 建築物の完了検査に係る申請書、領収書又は検査済証のうちいずれかの写し
- (6) 山梨市に住所を有することおよび市税等の滞納がないことの証明書
- (7) 浄化槽の設備等に係るチェックリスト
- (8) その他、市長が必要と認める書類

浄化槽の法定検査並びに保守点検及び清掃に関する誓約書

山梨市長 様

私は、山梨市浄化槽設置費補助金交付要綱により、補助金の交付を申請するに当たり、下記の事項を適正に実施することを誓約します。

また、下記の事項についての検査が未実施の場合は補助金を返還します。

記

- 1 浄化槽法第7条及び第11条に規定する法定検査の実施
- 2 浄化槽法第10条に規定する保守点検及び清掃の実施

令和 年 月 日

住所

氏名

印

実績報告書提出時の添付資料 その他市長が必要と認める書類として提出

浄化槽設置検査確認表

浄化槽管理者氏名 _____

浄化槽設置場所（住所） 山梨市 _____ 番地 _____

浄化槽名及び形式 _____ 認定番号 _____

検査項目	チェックポイント	チェック欄
1, 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の滞留はないか	
2, 放流の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ逆流の恐れはないか	
3, 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか	
	雨水、工場排水等が流入されていないか	
4, 柵の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔毎に適切に柵が設置されているか	
5, 流入管渠、放流管渠及びその周辺の状況	管の露出等により変形、破損の恐れはないか	
6, かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか	
7, 浄化槽本体上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか	
	コンクリートスラブが打たれているか	
8, 漏水の有無	漏水が生じていないか	
9, 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか	
10, 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床のろ材及び接触曝気槽の接続材に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
11, 曝気装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
	空気の出し方や水流に片寄りはないか	

検査項目	チェックポイント	チェック欄
12, 消毒施設の変形、破損及び固定の状況	消毒施設に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
	薬剤筒は傾いていないか	
13, ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働の状況	ポンプ柵に変形や破損はないか	
	ポンプ柵に漏水の恐れはないか	
	ポンプが2台以上設置されているか	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか	
	ポンプの固定が充分行われているか	
	ポンプの取り外しが可能か	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか	
14, ブローアの設置、稼働状況	防振対策がなされているか	
	固定が充分行われているか	
	アースはなされているか	
	漏電の恐れはないか	

上記のとおり確認したことを証します。

令和 年 月 日

担当浄化槽設備士

(浄化槽設備士の交付番号)

住 所

氏 名

印

電話番号

様式第6号（第11条関係）

令和 年 月 日

山梨市長 様

住 所
氏 名
電話番号
印

浄化槽設置費補助金請求書

令和 年 月 日付け、梨環境1第 号で確定のあった浄化槽設置費補助金について下記のとおり請求いたします。

記

1, 請求金額 金 _____ 円

2, 補助金振込先
金融機関名 _____
支店名 _____
口座番号 普・当 _____
フリガナ
名義人 _____