

山梨市 市営住宅における吹付けアスベスト等の使用実態について

H29.12.12時点

団地名	所在地	建設年度	棟番号	対策工事	石綿製品の使用状況	備考
藤ノ木団地	山梨市西60	昭和48年	D棟・E棟	済	天井:岩綿(ロックウール)吹付け	アクリル樹脂 塗装
藤ノ木団地	山梨市西60	昭和48年	F棟	済	天井:岩綿(ロックウール)吹付け	アクリル樹脂 塗装
藤ノ木団地	山梨市西60	昭和49年	H棟・I棟 ・J棟	済	天井:岩綿(ロックウール)吹付け	アクリル樹脂 塗装
藤ノ木団地	山梨市西60	昭和49年	L棟	済	天井:岩綿(ロックウール)吹付け	アクリル樹脂 塗装
藤ノ木団地	山梨市西60	昭和50年	C2棟・ G棟・K棟	済	天井:岩綿(ロックウール)吹付け	アクリル樹脂 塗装
藤ノ木団地	山梨市西60	昭和51年	N棟	済	天井:石綿フレキシブル板 石綿セメント板	吹付け部 押さえ込み (塗装)
藤ノ木団地	山梨市西60	昭和52年	M棟	済	天井:石綿フレキシブル板 石綿セメント板	吹付け部 押さえ込み (塗装)
小原団地	山梨市小原東720	昭和53年	A棟	済	天井:岩綿(ロックウール)吹付け 石綿フレキシブル板	吹付け部 封じ込め ジプトーン張
小原団地	山梨市小原東720	昭和54年	B棟	済	天井:岩綿(ロックウール)吹付け 石綿フレキシブル板	吹付け部 封じ込め ジプトーン張