

件 名 : 平成30年度 山梨市簡易水道・小規模水道水質検査業務委託
採水場所 : 第2簡易水道
試料種類 : 浄水

一 覧 表 番 号 18L10757 -12/12 平成31年3月20日 発行
水 道 法 20 条 第 3 項 厚 生 労 働 大 手 登 録 第 2 2 4 号
株 式 会 社 総 合 環 境 分 析
本 社 神 奈 川 県 横 浜 市 緑 区 鴨 居 1-13-12 電 話 0 4 5 - 9 2 9 - 0 0 3 3
東 京 技 術 セ ン タ ー 東 京 都 町 田 市 忠 生 3-5-4 電 話 0 4 2 - 7 9 2 - 4 4 7 4
水 質 検 査 部 門 管 理 者 向 田 健 一

	分析項目	定量下限値	水質基準値	単位	4月17日 9:29	5月15日 9:28	6月12日 9:23	7月10日 9:33	8月7日 9:30	9月11日 9:30	10月9日 9:42	11月13日 9:40	12月11日 9:40	1月16日 9:40	2月13日 9:38	3月12日 10:10	最大値	最小値	平均値
1	一般細菌	0	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	--	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	0.003以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.00005	0.0005以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.001	0.01以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.001	0.01以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.005	0.05以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.004	0.04以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.01以下	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02	10以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.05	0.8以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	砒素及びその化合物	0.02	1.0以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.0002	0.002以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.005	0.05以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.00002	0.04以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.0002	0.02以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.0002	0.01以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.0002	0.01以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.0002	0.01以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.06	0.6以下	mg/l	0.07	-	-	0.06	-	-	0.10	-	-	0.06未満	-	-	0.10	0.06未満	0.07
22	クロ酢酸	0.002	0.02以下	mg/l	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	0.001	0.06以下	mg/l	0.009	-	-	0.016	-	-	0.010	-	-	0.007	-	-	0.016	0.007	0.011
24	ジクロロ酢酸	0.003	0.03以下	mg/l	0.005	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.005	0.003未満	0.004
25	ジブromクロロメタン	0.001	0.1以下	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.001	0.01以下	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.001	0.1以下	mg/l	0.011	-	-	0.019	-	-	0.012	-	-	0.010	-	-	0.019	0.010	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.003	0.03以下	mg/l	0.005	-	-	0.005	-	-	0.004								