

質問に対する回答書

業務名：山梨市公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査業務

番号	質問事項	回答
1	・調査対象施設に特別高圧受電に該当するものはあるでしょうか。 ・対象に特高受電している施設は含まれますか。	施設の中で特別高圧受電に該当するものはありません。
2	公有地にパネルを設置して発電する場合、電気の用途としてどのようなものを想定されていますでしょうか。 (例 系統に接続して売電、市内施設へ自己託送 等)	ご質問の例示のとおり、市内施設への自己託送や系統に接続して売電が想定されますが、それ以外にも用途が考えられる場合は、提案をお願いします。
3	提案書のページ数、フォントの種類やサイズに指定はありますでしょうか。	提案書のページ数、フォントの種類やサイズに指定はありませんが、提案書は簡潔にまとめてください。
4	4. 業務内容(1)公共施設等の基礎データの収集・整理 市からの提供資料以外に、独自に施設にヒアリングする等で情報を集める必要はありますか	基本的には市が提供する資料を基に、データの整理、施設の抽出を行います。提供資料にない情報で、業務を遂行する上で受託者が必要とする情報については、環境課において施設管理課に確認を行い、内容によっては受託者にヒアリングを行っていただく場合も想定されます。適切な情報収集手法について、提案をお願いします。
5	4. 業務内容(1)公共施設等の基礎データの収集・整理 各施設で保管している資料がある場合、その資料の確認はどのようにしたらよろしいでしょうか(各施設に赴いて資料を閲覧、コピーを取るなど、をおこなうのか)	必要な資料がある場合は、その都度環境課にご相談いただき、施設管理課に資料の提供や閲覧方法について確認します。資料のボリュームや内容によっては、各施設に赴いて資料を閲覧、コピーを取ることも想定されます。適切な資料の確認手法について、提案をお願いします。
6	4. 業務内容(1)公共施設等の基礎データの収集・整理 PV 導入可能な施設の抽出について、抽出の想定数は(3)の業務に示されている 20 施設以上と考えれば良いでしょうか	4. 業務内容(1)の段階では、太陽光発電設備等の導入が可能な施設等はすべて抽出してください。

7	4. 業務内容(2)設置可能性の検討 施設の現地調査は必要でしょうか	4. 業務内容(2)の段階では、机上での調査を想定していますが、状況に応じて、現地調査が必要と思われる施設については、現地調査を行う場合も考えられます。適切な検討手法について提案をお願いします。
8	4. 業務内容(2)設置可能性の検討 既に太陽電池が設置されている施設は、既設以外の場所に追加で設置するという考え方で良いでしょうか	既設設備の状況を踏まえ、設備の更新・追加の設置等、最適な設置方法について提案をお願いします。
9	4. 業務内容(4)個別施設詳細調査の実施 耐荷重の調査は、施設の構造計算書をベースに検討すれば良いでしょうか(強度計算をおこなうための建物の調査等は不要と考えて良いでしょうか)	耐荷重の検討において、施設の構造計算書では確認できない要素については、現地調査で確認することも想定されますが、その検討手法については提案をお願いします。
10	4. 業務内容(4)個別施設詳細調査の実施 建築物の存続期間とありますが、存続期間の判断はどのようにすればよろしいでしょうか	山梨市公共施設マネジメント計画において示されている施設の統廃合方針等を参考に市において総合的に判断しますので、協議をお願いします。
11	4. 業務内容(5)導入方針・導入計画の作成 PPA、リースを用いる場合、事業者の選定基準はありますか	導入計画の検討において、事業者の選定基準を定めることが適切な場合は、提案をお願いします。
12	4. 業務内容(5)導入方針・導入計画の作成 耐荷重の記載のない構造計算書の場合は、再度構造計算をおこない、構造計算書を作成する事は必要でしょうか	耐荷重の記載のない構造計算書の場合は構造計算書を基に耐荷重の計算・検討を行うことが想定されますが、適切な検討手法については提案をお願いします。
13	4. 業務内容(5)導入方針・導入計画の作成 カーポートの屋根やそれ以外の壁面等、設置可能な設備を対象にして良いでしょうか	既存の建物の屋根に限らず、カーポートや壁面等も含めて最適な設備導入方法を提案してください。
14	4. 業務内容(5)導入方針・導入計画の作成 導入計画に蓄電池を含めた提案とすることは可能でしょうか	4. 業務内容(5)の「導入する設備の概要」にある通り、蓄電池導入の有無等についても検討のうえ提案してください。
15	7. その他(5) 定期的に報告とあるが、どのぐらいの頻度(月一回、週一回等)で実施すればよろしいでしょうか	月一回の履行報告書の提出を想定しています。