

入札・契約番号：第一般70号

件名：山梨市民総合体育館改修電気設備工事(継続)

の質問と回答

質問		回答
確認事項：受変電設備		
1	搬入搬出・据付費について 高圧受電盤、キュービクル3面体・5面体機器に含まれていますか…。	含まれています。
2	主任技術者の工事期間中の点検及び竣工検査等の費用が設計書に反映されておりません。（見積書に反映致しますか…?）	I-1受変電設備/撤去費に含まれています。
3	高圧受電盤、キュービクル3面体、5面体及び既設基礎等処分費項目が反映されておりません。	I-1受変電設備/撤去費に含まれています。
確認事項：工事項目なし		
4	排気ファン接続替、幹線撤去平面図について（E-11/E-12） 内訳明細書の項目がありません。	・排気ファン接続替は、I-4空調機電源設備/機器接続費に含まれています。 ・その他は、I-1受変電設備/撤去費に含まれています。
5	動力設備撤去平面図について（E-13） 内訳明細書の項目がありません。	I-1受変電設備/撤去費に含まれています。

確認事項：音響設備		
6	内訳明細書にモニタースピーカ2個と記載がありますが、（E-25）に機器仕様の記載がありません。（スピーカ仕様、金具類の仕様、参考型式を教えてください。）	参考型式は、WS-NF055-K（パナソニック）となります。
確認事項：監視カメラ設備		
7	（E-24）図にHUB収納ボックスの記載がありますが、内訳明細書に記載がありません。	I-8監視カメラ設備/機器収納ラックに含まれています。
8	内訳明細書にドーム型ネットワークカメラ4台、旋回式ネットワークカメラ3台計上されています。ネットワークディスクレコーダーカメラ8台接続用です。系統図（E-24）は新規カメラ4台+既設カメラ2台となっております。既設カメラ2台と新規カメラ7台だと計9台になり、WJ-NU201/2では接続不可です。また、録画条件を満たす日数を考慮した場合も2TBでは足りません。（2TBの場合、9台接続で録画日数16.7日）	既設はそのままとし、新設するカメラのみで考えてください。